



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности по Куйбышевскому району

Почтовый адрес: ул. Ростовская, 9, с. Куйбышево, Ростовская область, 346940 Телефон: 8(86348) 3-13-04,
E-mail: 53gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 74/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению детский сад «Термок».

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Куйбышевского района по пожарному надзору капитана внутренней службы Лагода Е.А. от 20.06.2013 № 74, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дознавателем отделения надзорной деятельности по Куйбышевскому району УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области – государственным инспектором Куйбышевского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Немковым Евгением Николаевичем в период с 01.07.2013 по 12.07.2013 была проведена плановая выездная проверка в отношении территории, зданий, помещений Муниципального бюджетного образовательного учреждения детский сад «Термок» по адресу: Ростовская область, х. Новая - Надежда, ул. Новая, 1а, совместно с заведующей Иващенко Ириной Петровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываются только выполненные)
1	2	3	4	
1.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не определено расположение мест для курения, применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных.	В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 461д)	15.09.2013	
2.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица,	В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной	15.09.2013	

1	2	3	4	
	ответственные за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты.	безопасности, в том числе за: проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 462в)		
3.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не определены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.	В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств. (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 462б)	15.09.2013	
4.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.	В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 462з)	15.09.2013	
5.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не определены обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в	В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения). (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила	15.09.2013	

1	2	3	4	
	пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений организации.	противопожарного режима в Российской Федерации» п. 461 к)		
6.	На двери здания котельной не обозначена категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 20)	15.09.2013	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД по Куйбышевскому району
УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области
ст. лейтенант внутренней службы Е.Н. Немков

“12” июля 2013



Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Теремок»
И.П. Иващенко

“12” июля 2013

(подпись)