



**ООО «ПКБ»**

Рег. № СРО: ОП-6165194158 от 29.09.2015

Заказчик – МБДОУ детский сад «Теремок»

Утверждаю:  
Заведующий

**МБДОУ детский сад «Теремок»**

Иващенко И.П.



(подпись) МП

2022г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок»**

**Ростовская область, Куйбышевский район, х. Новая Надежда, ул.  
Новая, 1-а**

Директор



Галушкин А.В.

2022г.

Изм. № подл.	
Изм. № подл.	
Изм. № подл.	

Утверждаю:

Заведующий

МБДОУ детский сад «Теремок»

Иващенко И.П.



МП

2022г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок»**

Адрес объекта:

**Ростовская область, Куйбышевский район, х. Новая Надежда, ул. Новая, 1-а**

Сведения о размещении объекта:

**Объект расположен в 2-х этажном отдельно стоящем здании.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **да, площадью 6 798 м<sup>2</sup>**

Год постройки зданий: **1983 г.**

Последнего капитального ремонта: **--**

Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

*текущего:* **не установлено**

*капитального:* **не установлено**

*Сведения об организации, расположенной на объекте:*

Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок» (МБДОУ детский сад «Теремок»)**

Юридический адрес организации (учреждения):

**346945 Ростовская область, Куйбышевский район, х. Новая Надежда, ул. Новая, 1-а**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

**Оперативное управление**

Форма собственности (государственная, негосударственная):

**Государственная**

Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

**Муниципальная**

Вышестоящая организация (наименование):

**Отдел образования Администрации Куйбышевского района Ростовской области**

Адрес вышестоящей организации:

**346940, Ростовская область, с. Куйбышево, ул. Пролетарская, 2-Б**

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

**Образование**

Виды оказываемых услуг:

**Организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):

**На объекте**

Категории обслуживаемого населения (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

**Дети**

Категории обслуживаемых инвалидов:

**Все категории инвалидов**

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

**50 чел.**

Участие в исполнении ИПР инвалида - индивидуальной программы реабилитации  
(да, нет)

Нет.

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

#### Остановка

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

Нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта: **200м.**

Время движения (пешком): **6 мин.**

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**

Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером – **нет.**

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**

Перепады высоты на пути: **есть: бордюры с неадаптированными пешеходными уклонами более 3 %.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,С) ДУ (О), ДЧ-И (Г,У)

3	Путь (пути) движения внутри здания	ВНД(К, С, О), ДЧ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения объекта	ДУ (С), ВНД (К), ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, С, О), ДЧ-И (У, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, К, Г), ДУ (У), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект можно признать условно доступным для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, временно недоступным для инвалидов с нарушением зрения, в связи с конструктивными особенностями здания недоступным для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску.

Таким образом для решения вопросов создания беспрепятственного доступа для инвалидов к объекту и предоставляемых в нем услугах требуется прежде всего:

- организовать встречу людей с инвалидностью при входе на объект и сопровождение до места получения услуги;
- оказание ситуационной помощи МГН во время пребывания на объекте;
- провести обучение и инструктаж персонала по взаимодействию с МГН;
- устройство системы навигации и ориентирования на всех доступных путях движения для МГН.

При срабатывании кнопки вызова пройти ко входу и обеспечить помощь и сопровождение инвалида и других маломобильных групп населения до места оказания услуги.

Работы по адаптации объекта рекомендуется провести в рамках капитального ремонта или реконструкции объекта.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Территория, прилегающая к зданию	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
--	--
Вход (входы) в здание	
Обеспечить отсутствие порога согласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 В проемах дверей,	Выполнить требования СП 59.13330.2016.

<p>доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м.</p> <p>Устройство контрастного тактильно-предупреждающего указателя перед доступным входом для инвалида и МГН согласно п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 Тактильно контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.</p>	
Путь (пути) движения внутри здания	
<p>Привести ступени лестницы в соответствие с п. 6.2.8 СП 59.13330.2016</p> <p>Рекомендуется установить нормативный поручень с одной стороны лестницы по всей длине лестничного марша согласно п. 6.2.11</p>	<p>Выделить контрастно первую и последнюю ступень лестничного марша п. 6.2.8 СП 59.13330.2016</p>
Зона целевого назначения объекта	
<p>Обеспечить отсутствие порога или его высоту не более 0,0014 м. п. 6.2.4 СП 59.13330.2016</p>	<p>Контрастно выделить дверную ручку входной двери согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016</p>
Санитарно-гигиенические помещения	
<p>Адаптировать санузел согласно п. 6.3.1-6.3.3, 6.3.6 СП 59.13330.2016</p>	--
Система информации на объекте (на всех зонах)	
--	<p>Рекомендуется разработать систему навигации и ориентирования для МГН п. 6.5.2-6.5.4 СП 59.13330.2016</p>

#### 4.2. Период проведения работ:

до 31 декабря 2025 года, в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 .

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ВНД (К) ДУ (С) ВД-И (О,Г,У)

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от «27» октября 2022г.