



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Ростовской области

Территориальный отдел в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 219

х. Новая Надежда « 15 » ноября 2023года

(место выдачи предписания)

Мною, Кукса Светланой Викторовной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок», 346945 Ростовская область, Куйбышевский район, х. Новая Надежда, ул. Новая, дом 1-а  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- асфальтное покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории местами нарушено, имеет дефекты – нарушение п.2.2.4 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- на пищеблоке в варочном цехе не оборудована вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения избытков тепла и влаги (электропечь), что является нарушением п.2.7.4 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- на потолке над лестничной площадкой отмечаются следы протеканий, дефекты и повреждения отделки, отслоение штукатурного и покрасочного слоя, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств - нарушение 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории в соответствии п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20

Срок: при капитальном ремонте

2. На пищеблоке в варочном цехе оборудовать вытяжную вентиляцию над оборудованием, являющимся источником выделения избытков тепла и влаги (электропечь) в соответствии п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20

Срок: при капитальном ремонте



3. Устранить следы протеканий, дефекты и повреждения отделки на потолке над лестничной площадкой в соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок: до 01.11.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок», 346945 Ростовская область, Куйбышевский район, х. Новая Надежда, ул. Новая, дом 1-а**  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РО в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах по адресу: г. Таганрог, Большой проспект, 16 А тел./факс 8(863)4 64-24-25 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» ноября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

**Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющему государственный контроль (надзор) таких сведений (информации) влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Ростовской области  
в г. Таганроге, Неклиновском,  
Матвеево Курганском,  
Куйбышевском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

С.В.Кукса  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) «\_15\_» ноября 2023г.

  
(подпись)

И.П.Иващенко

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: